

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達する空調装置1式ほか2点買入について適用する。

2 件 名

空調装置1式ほか2点買入

3 仕 様

(1)内訳書のとおり(同等品可)

(2)巡視船てしおの次の各機器換装機として使用することから、既存のシステムに対応するものであること。

【既存装置】

- ・空調装置(デッキユニット):USD25F
- ・糧食冷凍装置:RKS3F
- ・船用エアコン:US5FC

(3)納入品は、取付作業に伴う巡視船てしお船内への搬入、移動等が可能なものとする。

※暴露、水密区画の壁開口無しとする

※分解も可とするが、正常に使用出来るよう組立が可能なものとする

(3)入札説明書で指定する本見積提出期限までに、添付「仕様確認申請書」を当部警備救難部船舶技術課(以下「当課」という。)宛事前に提出し、「適」の判定を受けたものであること。

4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

5 納入場所

内訳書のとおり

6 納入期限

令和7年3月 26 日

7 その他

(1)納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。

(2)各部品の図面、取扱説明書を含む図書を2部作成し当課宛提出する。

(3)重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入することとし、船内への搬入が可能な状態で納入するものとする。

また事前に納入日程(予定時刻等含め)を当部担当職員と調整のうえ、平日の午前中に実施すること。

(4)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。

- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						てしお
						北海道内の別途指定場所
						数量
1	空調装置 (デッキユニット)	<p>本装置は、USD25Fの代替機として使用する 電源：主回路 3相440V 60Hz 操作回路 1相100V 60HZ 使用冷媒：R407H 寸法：幅2192mm以下、奥行1390mm以下、高さ1753mm以下 冷房能力：88.6Kw以上 製品重量：1200kg以下 消費電力：29.51Kw以下（送風機含む） なお既存システム対応に必要な蒸気ヒーター、蒸気スプレーの改装、外部信号（遠隔表示、蒸気制御弁信号、温度湿度調整等）の改装を含む。 付属：本装置に適合する予備品一式（別紙1のとおり）</p>	式	1		1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						てしお
						北海道内の別途指定場所
						数量
2	糧食冷凍装置	<p>本機はRKS3Fの代替機として使用する。 電源：主回路 3相440V 60Hz 操作回路 1相110V 60HZ 使用冷媒：R407H 寸法：幅1264mm以下、奥行514mm以下、高さ1031mm以下 冷房能力：2.4Kw以上 製品重量：170kg以下 消費電力：4.68Kw以下 付属</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本装置に適合する予備品：一式（別紙2のとおり） ・スターター：1面 ・ユニットクーラー（野菜庫用）：1台 ・ユニットクーラー（魚肉庫、冷凍庫用）：各1台 ・膨張弁パネル：1面 ・ドライヤー：2個 ・玉形フレキ：2個 ・フレキチューブ（液管用）：1個 ・フレキチューブ（吐出管用）：1個 ・フレキチューブ（吸入管用）：1個 	式	1		1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						てしお
						北海道内の別途指定場所
						数量
3	船用エアコン	<p>本機はUS5FCの代替機として使用する。 電源：主回路 3相440V 60Hz 操作回路 1相110V又は220V 60HZ 使用冷媒：R407H 寸法：幅1050mm以下、奥行550mm以下、高さ1850mm以下 冷房能力：16.8Kw以上 製品重量：230kg以下 消費電力：5.65Kw以下 付属 ・本装置に適合する予備品：一式（別紙3のとおり） ・プレナム室</p>	式	1		1