

(第一管区海上保安本部)

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、(第一管区海上保安本部、以下「当部」という。)が調達する(暖房機1台買入)について適用する。

2 件 名

暖房機1台買入

3 仕 様

暖房機 (地震感知器含)

定 格 能 力 : 233Kw(200,000Kcal/h)

伝 導 面 積 : 8.5m²

バ ー ナ ー : 全自動電気着火及び強制吸気式

燃 料 : 灯油

燃 料 消 費 量 : 27.6L/h

標 準 風 量 : 14,760 m³/h(送風機別置)

本体圧力損失 : 147Pa

許 容 風 量 : 標準風量100～150%

電 源 : 200V 三相

※ 参考規格品 ネボン(株)PL-2003K

4 検 査

納入に当たっては、当部検査職員の検査を受けること。

5 納入場所

千歳航空基地 第三格納庫

6 納入期限

令和8年3月25日

7 仕様の確認

納入する物品にあつては事前に仕様を満たすものであるかを確認するので、応札前に別添の「仕様確認申請書」にカタログ等の資料を添え経理補給部経理課長に提出し支出負担行為担当官の承認を得ること(承認には1週間必要)。

8 その他

- (1) 納品場所までの配送費を含むものとする。
- (2) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (3) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (4) (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)において特定調達品目に該当するものは、基準に適合したものを納入すること。該当物品に限る)
- (5) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (6) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

9 仕様書に関する問合せ先

所在地:北海道小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎
事務所名:第一管区海上保安本部経理補給部経理課営繕係
連絡先:0134-27-0118(内線2226、2227、2228)