

機器名称		数量	点検内容		備考
センター装置	MUC	1台	フロッピーディスクヘッドの清掃		
			筐体及び筐体内部の清掃		
			LED点灯状況の確認		
			自動診断機能による確認		
	操作キーボード及びマウス	1台	筐体及び筐体内部の清掃		
			キートップ部の清掃		
液晶ディスプレイ	1台	筐体及び筐体内部の清掃			
		表示品質の確認(視認による)・輝度調整			
		表示部の清掃			
メッセージプリンター (漢字プリンター)		1台	プラテンロール部の清掃		
			行インジケータ部の清掃		
			単票用検出センサ部及び上部透明ペーパーガイド部の清掃		
			筐体及び筐体内部の清掃		
			左端検出センサ部の清掃		
			印字ヘッド部の清掃		
			キャリア用ステータシャフト部の清掃及び注油		
			冷却ファンの清掃		
			印字品質確認		
ブザーユニット		1式	コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			ブザーユニットの鳴動確認		
			本体清掃		
電カグラフィックパネル		1面	コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			押釦の押下確認		
			キースイッチの切替確認		
			ランプ切れ確認		
			本体清掃		
グラパネシーケンスユニット		1式	コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			本体清掃		
			電圧確認		
			測定箇所	規格値	
			入力電圧 AC100V	AC100V±6V	
			出力電圧 DC5V	DC5V±5%	
HUB		1台	筐体及び筐体内部の清掃		
			コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
保守用インターホン		1式	コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			本体清掃		
			通話品質確認		
電源パネル		1面	筐体及び筐体内部の清掃		
			コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			電圧確認		
			測定箇所	規格値	
			入力電圧 AC100V	AC100V±6V	
電源ブロック		1台	コネクタ接続部の接続状況確認		
			外観破損状況確認		
			本体清掃		
			電圧確認		
			測定箇所	規格値	
			入力電圧 AC100V	AC100V±6V	
			DC24V	DC24V±10%	
		AC24V	AC24V±10%		

中央監視盤点検仕様書

件名:神戸第2地方合同庁舎

2/2

機器名称	数量	点検内容	備考	
分電盤(RS盤)	21面	筐体及び筐体内部の清掃		
		コネクタ接続部の接続状況確認		
		外観破損状況確認		
		端子部増し締め		
		電圧確認		
		測定箇所		規格値
		入力電圧 AC100V		AC100V±6V
		制御・監視電圧測定		AC/DC24V±10%
		伝送電圧		AC24V±8V
端末器	83台	動作確認	4制御8監視端末器 23台	
		端子部増し締め	16監視端末器 12台	
		本体清掃	集合計測端末器 6台	
		ポーリング(動作表示)確認	計量端末器 40台	
		端末器入力値と換算による比較点検(計測端末器)	4監視端末器 1台	
		端末器での表示値点検(計量端末器)	4制御4監視端末器 1台	
BACnet仕様コントローラー	1式	コネクタ部の接続状況確認		
		外観破損状況確認		
		基板間清掃		
		電圧確認		
		測定箇所		規格値
		入力電圧 AC100V		AC100V±6V
		CPU電源 DC5V		DC5.05~5.15V
		N-MAST電源 DC24V		DC25.5~26.5V
		メモリアップ電池		交換
		運用データバックアップ		
リップル測定(DC5V・DC24V)				
UPS 3kVA	1台	端子部増し締め		
		本体清掃		
		電圧確認		
		測定箇所		規格値
		入力電圧 AC100V		AC100V±10%
		出力電圧 AC100V(インバータ出力)		AC100V±6V
		接続部・接触部の点検		
		部品の外観点検		
		絶縁抵抗測定		
		調整回路の補正・確認		
		定常動作試験		
		総合動作試験		