

## 仕 様 書

### 1 契約件名

神戸第2地方合同庁舎において使用する電気（合庁分担）

### 2 概要

#### (1) 需要場所

神戸第2地方合同庁舎  
神戸市中央区波止場町1番1号

#### (2) 業種及び用途

官公署（事務室）

### 3 仕様

#### (1) 電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式

電気方式	交流3相3線式
供給電圧（標準電圧）	6,600ボルト
計量電圧（標準電圧）	6,600ボルト
標準周波数	60ヘルツ
受電方式	1回線受電

#### (2) 契約電力、予定数量

##### ① 契約電力

555KW

##### ② 予定使用電力量

1,443,710kWh（月別の予定使用電力量は別紙とする。）

##### ③ 予定平均力率

100%

#### (3) 契約期間

平成28年4月1日00:00から平成29年3月31日24:00までとする。

#### (4) 電力計の検針

自動検針装置	有
電力会社の検針方法	遠隔自動検針

#### (5) 需給地点

神戸第2地方合同庁舎構内第1柱上に神戸第2地方合同庁舎が設置した高圧気中開閉器の電源側接続点。

#### (6) 計量地点

神戸第2地方合同庁舎が設置した受電用変圧器の一次側。

#### (7) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(8) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ。

(9) 燃料費調整

供給者の発電費用等の変動により契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとし、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款等の規定によるものとする。

なお、入札価格の算定にあつては、入札書受領期限日における調整額を適用すること。

(10) その他

- ① 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中100%を保持する予定。
- ② 力率変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、供給者の定める供給条件による。
- ③ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備はない。
- ④ 非常用自家発電設備（1,000キロボルトアンペアー、系統連系なし。）1台を有している。
- ⑤ 太陽光発電設備（50キロワット、系統連系あり。）を有している。