

### 別添資料3－4 運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準

項目	要求水準
建築	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、所定の性能を維持している状態を確認する。
	陸屋根
	ルーフドレイン・とい
	トップライト
	外壁
	屋外階段
建築設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、照明器具等が正常に機能している状態を確認する。 球切れにより点灯しなくなった際には、管球交換を遅滞なく行う。 執務室等内の管球交換は、管球の色・明るさのムラに配慮して行う。
	電灯設備
	動力設備
	雷保護設備
	受変電設備
	静止形電源設備
設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検・計測及び必要な保守を行い、常に供給が適正に行われるよう監視する。
	発電設備
	情報表示設備
	拡声設備
	誘導支援設備
	テレビ共同受信設備
	防犯設備
	火災報知設備・自動閉鎖設備
	構内配電線路
	空気調和設備
	構内通信線路
	多目的トイレ呼出装置

項目	要 求 水 準
換気設備	日常的に運転状態、異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を施し、室内環境が適切に維持されているか確認する。
排煙設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を施し、排煙機能が適切に維持されているか確認する。
構内交換設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、制御機能が適切に保たれていることを確認する。
衛生器具設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、衛生環境を確認する。
給水設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、給水供給状態を確認する。
排水設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、排水排除状態を確認する。
給湯設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、給湯供給状態を確認する。
消火設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、待機及び作動状況を監視する。
ガス設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、ガス供給状態を確認する。
排水処理設備	日常的に運転状態、異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、排水処理状態を確認する。
昇降機設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を施し、運転状態を確認する。故障や非常時の閉じ込め等の非常呼出に迅速に対応する。
天井クレーン	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を行い、作動状態を確認する。
その他の設備	日常的に異常及び汚損等の有無の点検及び必要な保守を施し、運転状態等を確認又は監視する。