ｉ．新教舎兼複合訓練棟

| 符号 | 室名 | 面積(想定) | 面積の考え方 | 利用人数 定員 | 利用人数 最大 | 利用時間帯 A～E | 用途 | 関連する室 | 建築 天井高 m／－ | 建築 二重床 要／－ | 建築 床荷重（重量物） 詳細／－ | 建築 内装仕上 床 A～K／－ | 建築 内装仕上 壁 A～F／－ | 建築 内装仕上 天井 A～E／－ | 建築 自然採光 要／－ | 建築 縦幕用カーテンレール 要／－ | 建築 スクリーンボックス 要／－ | 建築 白板・黒板 要／－ | 建築 出入口扉 A～K／－ | 建築 施錠方法 A～D | 建築 時刻表示（時計） 要／－ | 建築 監視カメラ 要／－ | 電気設備 照明性能 A～H | 電気設備 一般コンセント A～H | 電気設備 専用コンセント 要／－ | 電気設備 発電機電源 要／－ | 電気設備 電話 A～C | 電気設備 館内放送 要／－ | 電気設備 テレビ端子 要／－ | 電気設備 LAN機器 要／－ | 電気設備 映像音響機器 要／－ | 機械設備 空調設備 要／－ | 機械設備 換気設備 要／－ | 機械設備 生活用給排水設備 A～F／－ | 機械設備 給湯設備 要／－ | 機械設備 ガス 要／－ | 機械設備 特殊消火設備 要／－ | 耐震安全性 活動拠点室等 A～G／－ | 耐震安全性 構造体 I～Ⅲ | 耐震安全性 非構造部材 A～B | 耐震安全性 建築設備 甲乙 | 官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 I～Ⅳ | 官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 対火災 避難 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐落雷 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 防犯 A～C | 官庁施設の基本的性能 音環境 I～Ⅲ／－ | 官庁施設の基本的性能 光環境 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 熱環境 I～Ⅲ／－ | 官庁施設の基本的性能 空気環境 I～Ⅱ／－ | 情報化対応性 I～Ⅲ | 備考 |
|---|---|---

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		利用時間帯	用途	関連する室	建築															電気設備								機械設備						耐震安全性			官庁施設の基本的性能											備考
									天井高	二重床	床荷重（重量物）	内装仕上			自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	対火災			耐浸水	耐風		耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
												床	壁	天井																																							
				定員	最大	A～E			m／－	要／－	詳細／－	A～K／－	A～F／－	A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	I～III	A～B	甲乙	I～IV	I～II	I～II	I～II	I～III	I～III	I～III	I～III	A～C	I～III／－	I～III	I～III／－	I～II／－	I～III	
A 37	車庫② (倉庫兼務)	105	B	3	3	C	・官用車2台(ミニバン2台) (長さ×幅×高さ:493×185×193) ・草刈りトラクター2台 上記が横並びで格納できる車庫 105㎡(縦×横:7×15)	・運転手詰所と併設	3.5	－	－	－	F	－	－	－	－	J	D	－	－	G	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	IV	II	II	II	III	III	III	III	B	－	III	－	－	III	
A 38	倉庫	提案による	D			－	不要																																														
A 39	機械室	提案による	D			－																																															
A 40	電気室	提案による	D			－																																															
A 41	自家発電室	提案による	D			－																																															
A 42	交通部分	提案による	D	150	150	D	学生、教職員使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	D	－	－	F	F	－	－	A	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	IV	II	II	II	III	III	III	I	B	II	II	III	－	III	
A 43	渡り廊下	提案による	D	150	150	D	学生、教職員使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	D	－	－	F	G	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	IV	II	II	II	III	III	III	I	B	II	II	III	－	III	

ⅱ．新学生寮（第Ⅰ期）

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数 定員	利用人数 最大	利用時間帯 A～E	用途	関連する室	建築 天井高 m／－	建築 二重床 要／－	建築 床荷重（重量物） 詳細／－	建築 内装仕上 床 A～K／－	建築 内装仕上 壁 A～F／－	建築 内装仕上 天井 A～E／－	建築 自然採光 要／－	建築 縦幕用カーテンレール 要／－	建築 スクリーンボックス 要／－	建築 白板・黒板 要／－	建築 出入口扉 A～K／－	建築 施錠方法 A～D	建築 時刻表示（時計） 要／－	建築 監視カメラ 要／－	電気設備 照明性能 A～H	電気設備 一般コンセント A～H	電気設備 専用コンセント 要／－	電気設備 発電機電源 要／－	電気設備 電話 A～C	電気設備 館内放送 要／－	電気設備 テレビ端子 要／－	電気設備 LAN機器 要／－	電気設備 映像音響機器 要／－	機械設備 空調設備 要／－	機械設備 換気設備 要／－	機械設備 生活用給排水設備 A～F／－	機械設備 給湯設備 要／－	機械設備 ガス 要／－	機械設備 特殊消火設備 要／－	耐震安全性 活動拠点室等 A～G／－	耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ	耐震安全性 非構造部材 A～B	耐震安全性 建築設備 甲乙	官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ	官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐落雷 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 防犯 A～C	官庁施設の基本的性能 音環境 Ⅰ～Ⅲ／－	官庁施設の基本的性能 光環境 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 熱環境 Ⅰ～Ⅲ／－	官庁施設の基本的性能 空気環境 Ⅰ～Ⅱ／－	官庁施設の基本的性能 情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ	備考
B 1	寮室	4,315.00	A	288	288	E	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第Ⅱ期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は約100名程度)なお、男女比率は毎年度の採用人数により変動する。	洗面・便所	2.4	－	－	L	H	F	－	－	－	要	K	E	要	要	B	H	要	－	A	要	－	要	－	要	要	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 2	洗濯室	38.6	A	288	288	E	洗濯場	寮室、洗濯乾燥室	2.5	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 3	洗濯乾燥室	38.6	A	288	288	A	物干し場	寮室、洗濯室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	A	D	－	－	F	B	－	－	－	－	－	－	要	要	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 4	洗面・便所	225.79	A	288	288	A	トイレ、洗面場	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	E	－	－	F	D	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 5	調理室(流し場)	72	A	288	288	A	シンク、冷蔵庫等スペース	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	D	A	－	－	F	D	要	－	－	－	－	－	－	－	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 6	浴場	132	A	288	288	E	男女風呂場、男女更衣室(脱衣所) ・現在は、平日毎日17:50～21:00までの間に約600人が使用する想定。 ・休日は入浴可能時間が11:00～21:00に変更		－	－	浴槽のお湯	G	D	C	－	－	－	－	H	C	－	－	F	B	－	－	A	要	－	－	－	要	要	E	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 7	当直学生寝室(女性)	60	A	4	4	E	入直女子学生の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	C	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 8	当直教官室(副直)	12.6	A	1	1	E	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 9	面会室	提案による	D	2	4	A	相談案件等スペース		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	A	D	－	－	B	B	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 10	食堂	820	B		827	A	・日常において、朝・昼・夕食事に同時に827人が食事で使用 ・配膳等を含む ・時折、学生を対象とした会議スペースとして使用 ・学生の非常時の緊急参集場所として利用のため(夜間、休日を問わず24時間利用も可能とする) ・200名程度分割して同時可能使用	・食洗場	－	－		A	AE	A	要	要	要	－	C	D	要	－	B	C	要	要	A	要	要	要	要	－	－	B	－	－	－	A				Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ					B	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	
B 11	食洗場	33	B			D	・給食で学生が使用した食器類を洗浄し、洗浄した後の食器を乾燥保管しておくために使用 ・炊事場との壁をぶち抜き設置した保温庫により、炊事場で調理した給食を保温しておき、給食時に食堂まで運搬する ・食堂との併設(学生の往来のため出入口の移動導線確保が込み合わないこと)	・食堂 ・炊事場	－	－		J	C	B	－	－	－	－	B	D	要	－	B	D	要	－	－	要	－	－	－	要	要	D	要	－	－	B	Ⅱ			Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					B	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 12	炊事場	提案による	B			C	・給食提供のための調理場 ・炊事場から調理済の食材を直接保温庫へ直接搬入出来ること ・調理員用のトイレも計画すること	・食洗場 ・炊事事務室	－	－		J	C	B	－	－	－	－	B	D	要	－	B	D	要	－	－	－	－	－	要	要	D	要	要	要	E				Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					C	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	
B 13	炊事場事務室	33	A			C	・調理員の事務仕事及び休憩のために使用	・炊事場	－	要	－	C	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	A	－	要	A	－	要	要	－	－	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	
B 14	多目的トイレ	98	C	1	1	A	多目的トイレ	洗面・トイレ	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	A	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 15	倉庫	49	D			A	倉庫		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	C	D	－	－	E	G	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 16	自習室兼隔離室(男性)	19.95	A		10	A	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 17	自習室兼隔離室(女性)	19.95	A		10	A	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)(女性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 18	隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	17.5	A			A	隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 19	隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)	17.5	A			A	隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(女性)、隔離者シャワー室(女性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 20	隔離者シャワー室(男性)	19.25	A			A	隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	C	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 21	隔離者シャワー室(女性)	19.25	A			A	隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(女性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	C	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 22	隔離者便所洗面所(男性)	提案による	A			A	隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 23	隔離者便所洗面所(女性)	提案による	A			A	隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(女性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)、隔離者シャワー室(女性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 24	機械室	提案による	D																																																				
B 25	電気室	提案による	D																																																				

符号									建築															電気設備								機械設備						耐震安全性			官庁施設の基本的性能											備考
				利用人数		利用時間帯						内装仕上																													対火災			耐風								
	室名	面積(想定)	面積の考え方	定員	最大	A～E	用途	関連する室	天井高	二重床	床荷重（重量物）	床	壁	天井	自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表示（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	耐火	初期火災	避難	耐浸水	構造体	非構造部材	建築設備	耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	備考
									m／－	要／－	詳細／－	A～K／－	A～F／－	A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	I～Ⅲ	A～B	甲乙	I～Ⅳ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	A～C	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅱ／－	I～Ⅲ	
B 26	交通部分	提案による	D	288	288	A	通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	－	－	要	F	F	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 27	渡り廊下	提案による	B	288	288	A	新学生寮2との渡り通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	－	－	要	F	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 28	屋上物干し場	提案による	D																																																		

ⅲ．新学生寮（第Ⅱ期）

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		利用時間帯	用途	関連する室	建築													電気設備									機械設備						耐震安全性				官庁施設の基本的性能													備考
									天井高	二重床	床荷重（重量物）	内装仕上			自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表示（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	対火災 耐火	対火災 初期火災	対火災 避難	耐浸水	耐風 構造体	耐風 非構造部材	耐風 建築設備	耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
				定員	最大	A～E			m／－	要／－	詳細／－	床 A～K／－	壁 A～F／－	天井 A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	Ⅰ～Ⅲ	A～B	甲乙	Ⅰ～Ⅳ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	A～C	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅱ／－	Ⅰ～Ⅲ	
C 1	寮室	4,150.50	A	252	252	E	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第Ⅱ期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は約100名程度)なお、男女比率は毎年度の採用人数により変動する。	洗面・便所	2.4	－	－	L	H	F	－	－	－	要	K	E	要	要	B	H	要	－	A	要	－	要	－	要	要	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 2	洗濯室	35	A	252	252	E	洗濯場	寮室、洗濯乾燥室	2.5	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 3	洗濯乾燥室	35	A	252	252	A	物干し場	寮室、洗濯室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	A	D	－	－	F	B	－	－	－	－	－	－	要	要	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 4	洗面・便所	197.57	A	252	252	A	トイレ、洗面場	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 5	調理室(流し場)	63	A	252	252	A	シンク、冷蔵庫等スペース		－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	D	A	－	－	F	D	要	－	－	－	－	－	－	－	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 6	当直学生室	31.49	A	16	20	E	入直学生の執務室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 7	当直学生寝室(男性)	90	A	13	13	E	入直男子学生の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 8	当直教官室(正直)	13.43	A	1	1	E	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 9	当直教官室(副直)	12.6	A	1	1	E	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 10	面会室	提案による	D	2	4		相談案件等スペース		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	A	D	－	－	B	B	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 11	学生課執務室	90	A	12	14	E	学生課職員の執務室	学生課会議室	－	要	1㎡耐火金庫(250kg)	C	A	A	－	－	－	－	B	D	要	－	B	A	－	要	C	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 12	学生課更衣室(男性)	13.43	C	15	15	E	学生課職員の更衣室	学生課執務室	－	－	－	C	A	A	－	－	－	－	B	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 13	学生課更衣室(女性)	12.6	C	5	5	E	学生課職員の更衣室	学生課執務室	－	－	－	C	A	A	－	－	－	－	B	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 14	学生課会議室	提案による	B	14	30	B	学生課職員と関係部局の会議室	学生課執務室	－	要	－	D	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	C	H	－	要	C	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	
C 15	多目的トイレ	提案による	C	1	1	A	多目的トイレ	洗面・トイレ	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－	Ⅱ	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	A	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 16	倉庫	10	D			A	倉庫		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	C	D	－	－	E	G	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 17	自習室兼隔離室(男性)	40	A		10	A	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 18	隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	19.95	A			A	隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 19	隔離者シャワー室(男性)	17.5	A			A	隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 20	隔離者便所洗面所(男性)	19.25	A			A	隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 21	機械室	提案による	D																																																			
C 22	電気室	提案による	D																																																			
C 23	交通部分	提案による	D	252	252	A	通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－		－	要	F	F	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 24	渡り廊下	提案による	D						－	－	－	A	A	A	－	－	－	－		－	要	F	F	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 25	屋上物干し場	提案による	D																																																			

ⅳ．新実習棟

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		利用時間帯	用途	関連する室	建築															電気設備									機械設備						耐震安全性				官庁施設の基本的性能											備考
												内装仕上																															対火災			耐風								
												床	壁	天井	自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表示（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	耐火	初期火災	避難	耐浸水	構造体	非構造部材	建築設備	耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
				定員	最大	A～E			m／－	要／－	詳細／－	A～K／－	A～F／－	A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	Ⅰ～Ⅲ	A～B	甲乙	Ⅰ～Ⅳ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	A～C	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅱ／－	Ⅰ～Ⅲ	
D 1	船艇用品庫	120.00	A								・予備プロペラ木箱入(180cm×133cm)約1.05t　2個 ・予備プロペラ(160cm×70cm)約530kg　8個	J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																				
D 2	保管物品庫	12.00	A									J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																				
D 3	危険物倉庫	6.00	A									J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																				
D 4	実習用倉庫	220.00	A	30	30	C	救難実習用倉庫兼防火服乾燥室兼救難装備脱着場所兼実習ミーティング （救難実習とは、消火実習、空気呼吸器取扱い実習、もやい銃取扱い実習）	なし	－	－	－	J	F	D	要	－	－	要	H	D	要	－	E	H	要	－	B	要	－	要	要	－	要	F	要	－	－	－		B	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
D 5	危険予知訓練室	322.50	A	96	100	C	危険予知訓練及び防災実習(ライフゼム訓練)		3.5	－	－	I	E	A	－	－	－	要	C	D	要	－	B	C	要	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	Ⅱ	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
D 6	整備実習室(基本作業)	198.00	A	20	20	B	航空機整備作業の実習		－	－		J	H	F	－	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 7	整備実習室(整備作業)	198.00	A	20	20	B	航空機整備作業の実習		－	－		J	H	F	－	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 8	機体格納庫	250.00	A	20	35	B	航空機整備作業の実習		6.4	－		L	H	F	要	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 9	便所・洗面所	提案による	C	6	6	D	学生、教職員使用		－	－	－	A	C	B	要	－	－	－	D	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	
D 10	多目的トイレ	提案による	C	1	1	D	主に怪我をしていて、通常の便所が使用困難な学生、職員が使用(イベント等の来客者用としても使用)		－	－	－	A	C	B	要	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	
D 11	機械室	提案による	D																																																				
D 12	電気室	提案による	D																																																				
D 13	交通部分	提案による	D	150	150	D	学生、教職員使用		－	－	－	G	A	A	要	－	－	－	－	D	－	－	F	F	－	要	A	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	